검 사 성 적 서

☐ 승강기정보

건 물 명	경상북도청소년수련원		
건 물 주 소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43		
호기(설치장소)	1(본관)	승강기고유번호	6011-828
형 식 / 종 류	권상식/VVVF/장애인용	운행구간(운행층수)	B1~3(4)
제 조 업 체	한림엘리베이터(주)	유지관리업체	(주)다우
구 동 기 공 간	MR	적 재 하 중	1,000 kg
정 격 속 도	1 m/s	현수로프/벨트(지름/두께)	12 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현수로프(가닥)	5 가닥

☐ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 점검운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가요건	적합
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

☐ 검사실시정보

검 사 종 류	정기	관할검사기관	경북서부지사
검 사 실 시 일	2021.12.20	판 정 결 과	시정조치후합격
검 사 자	나동건	검사유효기간(보완기간)	2021.12.15 ~ 2022.12.14

승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4027 - 2 - 2021 - 74000426 - 1 호

검 사 구 분 : [ ]설치, [✓]정기, [ ]수시, [ ]정밀안전검사

건 물 명 칭 : 경상북도청소년수련원

승강기종류 : 장애인용 1호기 (본관)

소 재 지 : 경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43

검 사 자 : 나동건, 권혁준

검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)
6011-828

2021년 12월 20일
행정안전부장관 직인생략

검 사 성 적 서

☐ 승강기정보

건 물 명	경상북도청소년수련원		
건 물 주 소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43		
호기(설치장소)	3(화랑관)	승강기고유번호	6011-829
형 식 / 종 류	권상식/VVVF/장애인용	운행구간(운행층수)	1~2(2)
제 조 업 체	현대엘리베이터(주)	유지관리업체	(주)다우
구 동 기 공 간	MR	적 재 하 중	1,150 kg
정 격 속 도	1 m/s	현수로프/벨트(지름/두께)	10 mm
비 상 정 지 장 치	점차작동형	현수로프(가닥)	5 가닥

☐ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 점검운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가요건	적합
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

☐ 검사실시정보

검 사 종 류	정기	관할검사기관	경북서부지사
검 사 실 시 일	2021.12.20	판 정 결 과	시정조치후합격
검 사 자	나동건	검사유효기간(보완기간)	2021.12.20 ~ 2022.12.19

승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4027 - 2 - 2021 - 74000764 - 1 호

검 사 구 분 : [ ]설치, [✓]정기, [ ]수시, [ ]정밀안전검사

건 물 명 칭 : 경상북도청소년수련원

승강기종류 : 장애인용 3호기 (화랑관)

소 재 지 : 경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43

검 사 자 : 나동건, 권혁준

검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)
6011-829

2021년 12월 20일
행정안전부장관 직인생략

검 사 성 적 서

☐ 승강기정보

건 물 명	경상북도청소년수련원		
건 물 주 소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43		
호기(설치장소)	4(다문화관)	승강기고유번호	6044-428
형식 / 종류	권상식/VVVF/장애인용	운행구간(운행층수)	1~2(2)
제조업체	(주)모든엘리베이터	유지관리업체	(주)다우
구동기공간	MRL	적재하중	1,000 kg
정격속도	1 m/s	현수로프/벨트(자름/두께)	10 mm
비상정지장치	점차작동형	현수로프(가닥)	5 가닥

☐ 항목별 검사결과

항목	주요내용	결과	항목	주요내용	결과
1.1	기본제원	적합	1.2	기계류 공간	적합
1.3	승강로	적합	1.4	카, 점검운전 및 접근허용	적합
1.5	매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상	적합	1.6	안전회로	적합
1.7	카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호	적합	1.8	주행성능 측정	적합
1.9	전기적 보호	적합	1.10	장애인용 엘리베이터 추가요건	적합
1.11	소방구조용 엘리베이터 추가요건	해당없음	1.12	피난용 엘리베이터 추가요건	해당없음
1.13	엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태	적합	1.14	그 밖의 표시 등	적합
1.15	자체점검의 확인	적합			

☐ 검사실시정보

검 사 종 류	정기	관할검사기관	경북서부지사
검 사 실 시 일	2021.12.20	판 정 결 과	시정조치후합격
검 사 자	나동건	검사유효기간(보완기간)	2021.12.20 ~ 2022.12.19

승강기 검사 합격 증명서

발 행 번 호 : 제 4027 - 2 - 2021 - 74000959 - 1 호

검 사 구 분 : [ ]설치, [✓]정기, [ ]수시, [ ]정밀안전검사

건 물 명 칭 : 경상북도청소년수련원

승강기종류 : 장애인용 4호기 (다문화관)

소 재 지 : 경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43

검 사 자 : 나동건, 권혁준

검 사 기 관 : 한국승강기안전공단이사장

승강기번호(ID)
6044-428

2021년 12월 20일

행정안전부장관 직인생략