



수 신 경상북도 청소년수련원 귀하

(경유) 소방안전관리자

제 목 2023년 소방시설등 작동점검 실시 결과 제출



1. 귀 수련원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조에 의거, 경상북도 청소년수련원에 대한 2023년도 소방시설 작동점검 실시 결과를 다음과 같이 제출합니다.

- 1). 대 상 명 : 경상북도 청소년수련원
- 2). 점 검 일 : 2023년 04월 28일 (1일간)
- 3). 점 검 자 : 소방시설관리사 김동준 외 2명
- 4). 점검내역 : 『불임』 참조

- 불 임 : 1. 소방시설등 작동점검표 1부.
2. 점검결과 지적내역 1부.
 3. 사진대지 1부. 끝.

한빛 소방기술 대표 김동준



원 장 
관리부장 
담 당 김동준

담당자 오승철

시행 한빛소방-430 (2023.05.11.)

접수 2023-134(2023.5.11)

우 39655 경상북도 김천시 까치산길10 1층 101호

전화번호 054-433-0119 팩스번호 054-433-0219 / kdj9872@hanmail.net

소방시설 작동점검 보고서

경상북도 청소년수련원

2023년 도



한빛소방기술

Tel. 054)433-0119 Fax.054)433-0219

4. 소방시설등 불량세부사항

설비명	점검번호	불량내용
소화설비		점검일 현재 특이사항 없음
경보설비		점검일 현재 특이사항 없음
피난구조설비	21-A-002 21-A-004	이상 없음(지적사항 참조)
소화용수설비		점검일 현재 특이사항 없음
소화활동설비		해 당 없 음
기타		점검일 현재 특이사항 없음
안전시설등		해 당 없 음
비고	※ 점검번호는 소방시설등 자체점검표의 점검항목별 번호를 기입합니다.	

점검결과 지적내역

소방대상물 (용 도)	경상북도 청소년수련원 (수련시설)	관계인 (전 화)	최 진 모(소방안전관리자) (010-9389-4733)
소 재 지	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43		

설비별	불 량 내 역	위 치	수량	보완내역	비고
피난구조설비	- 피난구유도등(소형) 예비전원 불량	본관 2층 모듬방	1	정비완료	NFSC 303
	- 피난구유도등(대형) 미점등 (전원 미투입)	본관 1층 대강당 좌측 출입구	1	정비완료	
	- 복도통로유도등(양방향) 예비전원 불량	본관 3층 304호 앞 복도	1	정비완료	
		본관 2층 202호 앞 복도	1		
	- 복도통로유도등(좌방향) 조도 불량	본관 2층 그린방 앞	1	정비완료	
	- 계단통로유도등 미점등	화랑관 강당 앞 계단 PH(↑↓)2F	1	정비완료	
	- 이 하 여 백 -				

점검인력 배치확인서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 하며, 배치인력 및 배치일자는 필요시 추가합니다.

일련번호	20230502-03-1		배치기준 적합여부 확인결과		적합(O) 부적합()				
점검종료일자	2023년 04월 28일		배치통보일자		2023년 05월 02일				
점검업체	한빛소방기술		등록번호		김천소방서 제2016-1호				
대표자	김동준		연락처		054-433-0119				
주소	경상북도 김천시 까치산길 10, 1층 101호(지좌동)								
배치장소 (점검대상)	상호 (명칭)	경북청소년수련원		대상물구분	수련시설 (1 류)				
	점검구분	종합() 작동(O)		관할소방서	김천소방서				
	소재지	경상북도 김천시 대성지1길 593-43							
	현황	연면적: 11168.19㎡, 8개동, 아파트 총 세대수: 0 세대							
	보유시	스프링클러설비(O), 제연설비(), 물분무등 소화설비()							
	<input type="checkbox"/> 같은 기간 점검대상수 : 1 개소			점검면적	11168.19㎡ (0 세대)				
배치인력 (점검인력)	구분	성명	자격증	자격증번호		비고			
	주인력	김동준	소방시설관리사	제2005-17호					
	보조인력1	오승철	소방기술인정자격	2017-03-00037L					
	보조인력2	하미옥	소방기술인정자격	2022-03-0001L					
배치상황 (배치장소)	전체기간	2023년 04월 28일 부터 2023년 04월 28일 까지 (1일간)							
	인력 배치여부	주인력	보조인력 1	보조인력 2	보조인력 3	보조인력 4	보조인력 5	보조인력 6	계
	1일차 (04/28)	김동준	오승철	하미옥					3명
「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조, 같은 법 시행규칙 제20조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 배치 통보되었음을 확인합니다.									
2023년 05월 02일									
(사)한국소방시설관리협회									



210mmx297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]