

정기검사(자가용) 검사 실시 확인서

발행번호	2 4 1 3 5 5 8 2 9	고객번호	0 0 4 9 7 0 4 0
대표자 성명	원장	검사일자	2024.10.02
사업장명	경상북도청소년수련원	검사결과	합격(요주의)
주소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43	검사자	최영 등 2명 최영
검사대상 전기설비	비상용 예비전원 380(V) 105(kW)	신청인	代 임재호 임재호
산업 및 업종 구분	(3)집회시설	차기검사기한	2027.09.28 까지

<input type="checkbox"/> 통지내용(불합격□, 부분합격□, 임시사용□)	<input type="checkbox"/> 조치방법 및 관련근거
---	--------------------------------------

☐ 참고 또는 권고사항 :

비상용발전기 배터리는 비상시 정상운전이 가능하도록 주기적으로 교체하여 사용하시기 바랍니다.
발전기 엔진오일(필터 포함) 교체가 3년(정기검사 주기) 이상 된 경우 교체하여 사용하시기 바랍니다. (제조사에서는 1년 1회 교체 권장)

<비상발전기 관련 안내>

○ (설치목적) 비상발전기는 상용전원의 고장 또는 화재 등으로 정전되었을 때 수용장소에 전력을 공급하도록 시설되어 있으며, 건축법, 소방법 등에 설치를 근거하고 있습니다.

- (문제점) 정전 시 비상발전기가 가동되지 않아, 전원을 공급하지 못하면 비상부하가 정상 작동되지 않아 인명 또는 재산피해가 발생할 수 있습니다.

- 따라서, 비상발전기는 직무고시를 준수하여 월·분·반·연차 점검을 철저히 하시고, 연차점검 또는 자체규정에 따른 재난상황을 가상하여 정상 가동여부 및 비상대응연습을 반드시 시행하여 주시기 바랍니다.

<input type="checkbox"/> 검사 전 회의 내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차, 안전사항 등 설명 ○ 입회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수 ○ 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전안전조치 안내 ○ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내 ○ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내 	<input type="checkbox"/> 검사 후 회의 내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개·보수 사항 안내 ○ 전기설비 원상복구 등 이상 유·무 확인 ○ 검사판정 결과에 이의신청 절차 안내 ○ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의 전원공급(복전)시 장애가 발생할 수 있으니, 관련업체에 연락하여 필요한 조치를 받도록 안내
---	---

☐ 개인정보 수집·이용 및 위탁에 따른 업무 협조 안내

한국전기안전공사는 전기안전관리법 및 전기사업법에 따라 전기설비에 대한 법정 검사업무를 수행하고 있습니다. 동 검사업무를 원활하게 수행하기 위해 개인정보보호법 제15조 및 제17조에 따라 전기설비 검사 등 안전관리업무 및 고객만족업무를 위해 최소한의 개인정보를 수집·이용 및 위탁하고 있습니다. 개인정보 수집·이용 및 위탁에 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 각종 검사 및 안전관리 안내 등을 받지 못할 수 있음을 알려드립니다.

< 개인정보 수집·이용 및 위탁 동의 > 개인정보보호법 제 15조 및 17조

목 적 : 전기안전관리법 및 전기사업법에 따른 전기설비 검사 등 안전관리업무 및 고객만족도 조사업무

수집항목 : 검사업무 입회자 등 관계자의 소속(상호)·직책·성명·전화번호(Mobile)·E-mail

보유 및 이용기간 : 준영구

수탁자 : 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시

위탁업무 : 외부 위탁업체 등을 통한 고객만족도 조사업무 등

위탁기간 : 해당업무 계약기간 동안 위탁(홈페이지 개인정보처리방침에 게시)

업무구분	소속(상호)	직책	성명	전화번호(Mobile)	E-mail	동의 여부	(서명)
고객	경상북도청소년수련원					동의 <input type="checkbox"/> 미동의 [V]	
감리업체						동의 <input type="checkbox"/> 미동의 [V]	
시공업체						동의 <input type="checkbox"/> 미동의 [V]	
안전관리	경상북도청소년수련원	주무관	임재호			동의 [V] 미동의 <input type="checkbox"/>	임재호

* 1. 전기판매사업자 등에 전기공급 요청시는 본 확인서를 제시하여 주시기 바랍니다.

2. 우리 공사는 검사와 관련하여 금품수수 및 향응제공 등 부조리 행위는 일체 배격하고 있사오니 협조하여 주시기 바라며, 검사와과정에서의 애로사항 및 불편한 점에 대해서는 연락주시면 최선을 다해 도와 드리겠습니다. (본사 감사실 : 063-716-2714)

3. 검사확인증은 우리공사 전기안전여기로(<https://safety.kesco.or.kr>)에서 고객번호로 출력이 가능하며, 검사결과 보고서를 요청 하실 경우에는 전기안전종합정보시스템(<https://www.kes.go.kr>)에서 제공하여 드립니다.

(전화 : 전국대표 1588-7500, 대구경북지역본부 경북서부지사 : 054-601-4200)

정기검사(자가용) 검사 실시 확인서

발행번호	2 4 1 3 5 5 8 2 8	고객번호	0 0 4 9 7 0 4 0
대표자 성명	원장	검사일자	2024.10.02
사업장명	경상북도청소년수련원	검사결과	합격
주소	경상북도 김천시 아포읍 대성지1길 593-43	검사자	최영 등 2명 최영
검사대상 전기설비	수전설비 22900(V) 900(kW)	신청인	代 임재호 임재호
산업 및 업종 구분	(3)집회시설	차기검사기한	2027.09.28 까지

☐ 통지내용(불합격□, 부분합격□, 임시사용□)

☐ 조치방법 및 관련근거

☐ 참고 또는 권고사항 :

금회 검사대상 이외의 전기설비는 전기안전관리자의 자체 점검 후 안전하게 사용하시기 바랍니다.
 금일 정기검사시 책임분계점 미개방으로 무정전+정전검사를 실시하였으며, 차기검사시에는 책임분계점을 반드시 개방하고 검사를 받으시기 바랍니다.
 안전관리자 설비교체작업시 안전수칙준수 및 안전사고에 유의하시기바랍니다.
 노후된 전기설비는 전기안전사고 예방을 위하여 신제품으로 교체하시거나 개보수하시기 바랍니다.

☐ 검사 전 회의 내용

- 전기설비 검사목적 및 내용, 절차, 안전사항 등 설명
- 입회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수
- 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전안전조치 안내
- 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내
- 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내

☐ 검사 후 회의 내용

- 검사결과에 대한 자세한 설명과 개·보수 사항 안내
- 전기설비 원상복구 등 이상 유·무 확인
- 검사판정 결과에 이의신청 절차 안내
- 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의 전원공급(복전)시 장애가 발생할 수 있으니, 관련업체에 연락하여 필요한 조치를 받도록 안내

☐ 개인정보 수집·이용 및 위탁에 따른 업무 협조 안내

한국전기안전공사는 전기안전관리법 및 전기사업법에 따라 전기설비에 대한 법정 검사업무를 수행하고 있습니다. 동 검사업무를 원활하게 수행하기 위해 개인정보보호법 제15조 및 제17조에 따라 전기설비 검사 등 안전관리업무 및 고객만족업무를 위해 최소한의 개인정보를 수집·이용 및 위탁하고 있습니다. 개인정보 수집·이용 및 위탁에 동의할 수 있으며, 거부할 경우 각종 검사 및 안전관리 안내 등을 받지 못할 수 있음을 알려드립니다.

< 개인정보 수집·이용 및 위탁 동의> 개인정보보호법 제 15조 및 17조

목 적 : 전기안전관리법 및 전기사업법에 따른 전기설비 검사 등 안전관리업무 및 고객만족도 조사업무
 수집항목 : 검사업무 입회자 등 관계자의 소속(상호)·직책·성명·전화번호(Mobile)·E-mail
 보유 및 이용기간 : 준영구
 수탁자 : 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시
 위탁업무 : 외부 위탁업체 등을 통한 고객만족도 조사업무 등
 위탁기간 : 해당업무 계약기간 동안 위탁(홈페이지 개인정보처리방침에 게시)

업무구분	소속(상호)	직책	성명	전화번호(Mobile)	E-mail	동의 여부	(서명)
고객	경상북도청소년수련원					동의 <input type="checkbox"/> 미동의 [V]	
감리업체						동의 <input type="checkbox"/> 미동의 [V]	
시공업체						동의 <input type="checkbox"/> 미동의 [V]	
안전관리	경상북도청소년수련원	주무관	임재호			동의 [V] 미동의 <input type="checkbox"/>	임재호

- * 1. 전기판매사업자 등에 전기공급 요청시는 본 확인서를 제시하여 주시기 바랍니다.
 2. 우리 공사는 검사와 관련하여 금품수수 및 향응제공 등 부조리 행위는 일체 배격하고 있사오니 협조하여 주시기 바라며, 검사와과정에서의 애로사항 및 불편한 점에 대해서는 연락주시면 최선을 다해 도와 드리겠습니다. (본사 감사실 : 063-716-2714)
 3. 검사확인증은 우리공사 전기안전여기로(<https://safety.kesco.or.kr>)에서 고객번호로 출력이 가능하며, 검사결과 보고서를 요청 하실 경우에는 전기안전종합정보시스템(<https://www.kes.go.kr>)에서 제공하여 드립니다.

(전화 : 전국대표 1588-7500, 대구경북지역본부 경북서부지사 : 054-601-4200)

